




ХУШУ

27.11.2025 03-03/548 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

27.11.2025 № 03-03/548
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа на 2026 - 2030 годы



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа на 2026 - 2030 годы (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа на 2026 - 2030 годы (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 24.11.2025 № 03-03/548

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа
на 2026 - 2030 годы

Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение)	нормативы		
	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода), м3 (т)	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода), Гкал	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт*ч
ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа, в том числе:	Теплоноситель - вода		
	791,55	969,7*	-
Котельная №1 (ШГК). с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.60	298,53	382,1	
Котельная №2. с. Порецкое, ул. Ленина, д.3	6,46	56,3	
Котельная №3. с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.6	8,12	51,9	
Котельная №6 (РОВД). с. Порецкое, ул. Колхозная, д.1	19,89	53,5	
Котельная "МРТП". с. Порецкое, ул. Ульянова, д.137	409,99	336,9	
Котельная №8. с. Порецкое, ул. Ленина, д.161	29,88	30,4	
Котельная №9 (модульная). с. Порецкое, ул. Крылова, д.56	17,35	34,3	
Котельная №10. с. Порецкое, ул. Кооперативная, д.23	1,32	24,3	

* в соответствии с пунктом 6 порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513)

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики
от 27.11.2025 № 03-03/548

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии ООО «ОП ЖКХ» Порецкого
муниципального округа на 2026 - 2030 годы

№ п.п.	Показатели	Общество с ограниченной ответственностью «Объединение предприятий жилищно- коммунального хозяйства» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
		2026 - 2030 годы
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа, кг.у.т./Гкал	160,88
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа, кг.у.т./Гкал	162,97