




ХУШУ
15.09.2026 03-03/232 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
15.09.2026 № 03-03/232
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям,
нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой
энергии Администрации
Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики на
2027 - 2036 гг.



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 – 2036 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 – 2036 гг. (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.09.2026 № 03-03/232

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
на 2027 - 2036 гг.

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2027 - 2036 гг.		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		364,71	0,15554*	-

* значение отражено на уровне фактических значений технологических потерь, полученных на основании показаний приборов учета, так как их величина ниже расчетных значений, равных 0,15927 тыс. Гкал, и соответственно в норматив включаются фактические значения технологических потерь в соответствии с пунктом 6 порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513).

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.09.2026 № 03-03/232

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии Администрации
Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 – 2036 гг.

№ п.п.	Показатели	Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
		2027 - 2036 гг.
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии для Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, кг.у.т./Гкал в том числе для:	156,88
1.1.	Котельная «РДК», с. Шемурша, ул. Советская, 3а	159,57
1.2.	Котельная «Квартальная», с. Шемурша, ул. Космовского, 9а	153,99
1.3.	Котел наружного размещения МИКРО-М200 Н П(100+100), с. Шемурша, ул. Юбилейная, 4	153,82
1.4.	Котел газовый MICRO New NR 100 кВт (50кВт+50 кВт), с. Шемурша, ул. Ленина, 26	154,27
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для Администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, кг.у.т./Гкал в том числе для:	157,85
2.1.	Котельная «РДК», с. Шемурша, ул. Советская, 3а	160,57
2.2.	Котельная «Квартальная», с. Шемурша, ул. Космовского, 9а	155,03
2.3.	Котел наружного размещения МИКРО-М200 Н П(100+100), с. Шемурша, ул. Юбилейная, 4	154,53
2.4.	Котел газовый MICRO New NR 100 кВт (50кВт+50 кВт), с. Шемурша, ул. Ленина, 26	155,20