



ХУШУ

25.09.2026 05-03/242 №
Шупанкар хули

ПРИКАЗ

25.09.2026 № 03-03/242
г. Чебоксары

**Об установлении нормативов потерь
питьевой воды в централизованных
системах водоснабжения администрации
Батыревского муниципального округа
Чувашской Республики (с. Батырево, д.
Татмыш-Югелево) при ее производстве и
транспортировке по сетям на 2026 – 2036
годы**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 14 » сентября 20 26 г.

Регистрационный № 11517

В соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный № 36064), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2022 г. № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 ноября 2022 г., регистрационный № 71258), подпунктом 41.25 пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (с. Батырево, д. Татмыш-Югелево) при ее производстве и транспортировке по сетям на 2026 – 2036 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра

М.В. Михайлов

Приложение
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 25.09.2026 № 03-03/242

Нормативы
потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения
администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
(с. Батырево, д. Татмыш-Югелево) при ее производстве и транспортировке по
сетям на 2026 – 2036 годы

№ п.п.	Наименование регулируемой организации	Год								
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034- 2036
1.	Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	9,76	9,76	9,72	9,67	9,60	9,55	9,51	9,46	9,46