ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
ТАТА ПУРĂНМАЛЛИ КОММУНАЛЛĂ
ХУҪАЛĂХ МИНИСТЕРСТВИ

ХУШУ

20.10.2026 03-03/263 №

Шупашкар хули

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

20.10.2026 № 03-03/263

г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 - 2031 гг.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«9» ноября 2026 г.
Регистрационный № 11563

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 - 2031 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 – 2031 гг. (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 20.10.2026 № 03-03/263

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 – 2031 гг.

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2027 - 2031 гг.		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	МУП ЖКУ «Мариинский»	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		4572,4	7,03746	-

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 20.10.2026 № 03-03/263

(прилсжение № 2)

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 - 2031 гг.

№ п.п.	Показатели	МУП ЖКУ «Мариинский»
		2027 – 2031 гг.
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии МУП ЖКУ «Мариинский», кг.у.т./Гкал в том числе для:	171,27
1.1.	Котельная «Советская», г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 4а	169,48
1.2.	Котельная «Коновалово», г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 37а	177,97
1.3.	БМК «Николаева», г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 72/2а	157,97
1.4.	Котельная «Шоршелы», с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 18	158,09
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии МУП ЖКУ «Мариинский», кг.у.т./Гкал в том числе для:	172,74
2.1.	Котельная «Советская», г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 4а	170,83
2.2.	Котельная «Коновалово», г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 37а	179,06
2.3.	БМК «Николаева», г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 72/2а	159,04
2.4.	Котельная «Шоршелы», с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д. 18	160,64