ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
ТАТА ПУРĂНМАЛЛИ КОММУНАЛЛĂ
ХУҪАЛĂХ МИНИСТЕРСТВИ

ХУШУ
20.10.026 03-03/262 №
Шупашкар хули

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
20.10.026 № 03-03/262
г. Чебоксары

Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 – 2031 гг.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«9» ноября 2026 г.
Регистрационный № 11559

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 - 2031 гг. согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
20.10.2026 № 03-03/262

(приложение)

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ «Мариинский» на 2027 - 2031 гг.

№ п.п.	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения на 2027 - 2031 годы	Результат расчета плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ «Мариинский»
		2027-2031 годы
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 километр тепловых сетей для МУП ЖКУ «Мариинский», всего (ед./км.)	2,642
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности для МУП ЖКУ «Мариинский», всего (ед./Гкал)	1,302
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для МУП ЖКУ «Мариинский», всего (кг. у.т./Гкал)	172,74
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей для МУП ЖКУ «Мариинский», всего (Гкал/кв.м.)	1,89
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП ЖКУ «Мариинский», всего (Гкал)	7 037,46