



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
(Минприроды Алтайского края)**

**П Р И К А З**

*08 июля 2018*

№ 658

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Сабадаш И.А.  
(город Барнаул, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 23.11.2018 № 22.01.14.000.Т.001243.11.18, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Сабадаш И.А. (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ИП Сабадаш И.А. (Алтайский край, город Барнаул, улица Тракторная, 21Б), разработанным ООО «НПЦ «Сибприродпроект» в 2018 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен двумя скважинами с номерами: АБ-199/88 (рабочая), АБ-1/85 (резервная).

2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы

территориального планирования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Министр



В.Н. Попрядухин

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Алтайского края  
от 08.06.2020 № 658

Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Сабадаш И.А.  
(город Барнаул, Алтайский край)

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № АБ-199/88, № АБ-1/85 размером 33х53х31х52 метра, расстояние от скважин по направлениям:

скважина № АБ-199/88: на север – 13 метров, на юг – 20 метров, на запад – 10 метров, на восток – 30 метров;

скважина № АБ-1/85: на север – 21 метр, на юг – 10 метров, на запад – 30 метров, на восток – 9 метров.

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № АБ-199/88, № АБ-1/85 размером 114х94 метра.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № АБ-199/88, № АБ-1/85 размером 2337х208 метров.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.