



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

13 января 2020

№ 8

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Макфа»
(село Троицкое, Троицкий район, Алтайский край)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 16.10.2019 № 22.01.14.000.Т.001046.10.19, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Макфа» (село Троицкое, Троицкий район, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны на действующий водозабор подземных вод АО «Макфа» Алтайский край, Троицкий район, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2019 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен одной рабочей скважиной с номером БР-913.


2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию Троицкого района Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления
природных ресурсов и нормирования



Л.Л. Казанцева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 13.01.2021 № 8

Зоны санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Макфа»
(село Троицкое, Троицкий район, Алтайский край)

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № БР-913 размером 54,5х45 метров (от скважины по направлениям: на северо-запад 24,5 метров, на северо-восток 30 метров, на юго-восток 30 метров, на юго-запад 18,5 метров).

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № БР-913 размером 170х166,4 метра.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № БР-913 размером 1219,9х1058,8 метров.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.