



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018

г. Красноярск

№ 195-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 № 276-п «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 № 276-п «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» следующие изменения:

в преамбуле слова «в области предоставления коммунальных услуг» заменить словами «в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами»;

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Борский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению № 77;

нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Верхнеимбатский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению № 78;

нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Вороговский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению № 79;

нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Туруханский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению № 80.»;

дополнить приложениями № 77, № 78, № 79, № 80 согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 мая 2018 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.



Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В.П. Томенко

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.04.2018 № 195-п

Приложение № 77
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 276-п

**Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования
Красноярского края Борский сельсовет Туруханского района
с применением расчетного метода**

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.04.2018 № 195-п

Приложение № 78
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 276-п

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Верхнеимбатский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.04.2018 № 195-п

Приложение № 79
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 276-п

**Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края
Вороговский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода**

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.04.2018 № 195-п

Приложение № 80
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 276-п

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Туруханский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623