



# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2018 года

г. Владивосток

№ 280-па

**Об утверждении проекта зоны санитарной охраны  
эксплуатационной скважины № 7245 в с. Рубиновка  
Пограничного муниципального района Приморского края,  
границ и режима зоны санитарной охраны  
эксплуатационной скважины № 7245 в с. Рубиновка  
Пограничного муниципального района Приморского края**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 26 декабря 2017 года № 25.ПЦ.01.000.Т.001865.12.17 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

проект зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины № 7245 в с. Рубиновка Пограничного муниципального района Приморского края;

границы и режим зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины № 7245 в с. Рубиновка Пограничного муниципального района Приморского края (прилагаются).

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края -  
Главы Администрации  
Приморского края

А.В. Тарасенко

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением  
Администрации Приморского края  
от 18 июня 2018 года № 280-па

## **ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ**

**зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины  
№ 7245 в с. Рубиновка Пограничного  
муниципального района Приморского края**

### **I. ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 7245 В С. РУБИНОВКА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Эксплуатационная скважина № 7245 расположена на территории Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края, в южной части села, у подножья склона г. Рубиновка, на левом берегу р. Молоканка. На северо-запад от ориентира, адрес ориентира: село Рубиновка, улица Центральная, д. 24. Абсолютная отметка устья эксплуатационной скважины № 7245 – 158 метров.

1.1. Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) эксплуатационной скважины № 7245 в с. Рубиновка Пограничного муниципального района Приморского края (далее – эксплуатационная скважина № 7245) организуется в составе трех поясов.

1.2. Граница I пояса ЗСО эксплуатационной скважины № 7245 установлена радиусом 50 метров в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

1.3. Границы II и III поясов ЗСО эксплуатационной скважины № 7245 рассчитаны по методике А.Е. Орадовской и Н.Н. Лапшина «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» и устанавливаются в следующих пределах:

граница ЗСО II пояса установлена на основании гидродинамических расчетов и составляет: вверх по потоку от эксплуатационной скважины № 7245

- 112 метров, вниз по потоку от эксплуатационной скважины № 7245 – 91 метр, с шириной захвата – 201 метр;

граница ЗСО III пояса установлена: вверх по потоку от эксплуатационной скважины № 7245 – 779 метров, вниз по потоку от эксплуатационной скважины № 7245 – 273 метра, с шириной захвата – 971 метр.

## **II. РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 7245 В С. РУБИНОВКА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

2.1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгoго режима).

2.1.1 На территории I пояса ЗСО (строгoго режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.3. Водопроводные сооружения, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.4. Все водозаборы, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

## 2.2. Режим в границах II и III поясов ЗСО.

### 2.2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса

Российской Федерации.

2.2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

2.2.3. На территории III пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

**III. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОНЫ  
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ № 7245  
В С. РУБИНОВКА ПОГРАНИЧНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Координаты поворотных точек границ ЗСО эксплуатационной скважины  
№ 7245:

N	Координаты МСК-25 (зона 1)		Координаты географические		Отметки м
	х	у	N	L	Балтий- ская 1977г.
Скв. № 7245	534428.43	1377763.16	44 град. 41 мин. 24.100 сек.	131 град. 41 мин. 55.442 сек.	158.0 м
ЗСО I пояса					
1.	534406.79	1377691.92	44 град. 41 мин. 23.428 сек.	131 град. 41 мин. 52.195сек.	
2.	534504.59	1377738.14	44 град. 41 мин. 26.577 сек.	131 град. 41 мин. 54.348сек.	
3.	534454.32	1377826.83	44 град. 41 мин. 24.914 сек.	131 град. 41 мин. 58.348сек.	
4.	534366.51	1377779.77	44 град. 41 мин. 22.088сек.	131 град. 41 мин. 56.162сек.	
1.	534406.79	1377691.92	44 град. 41 мин. 23.428 сек.	131 град. 41 мин. 52.195сек.	
ЗСО II пояса					
1.	534405.04	377629.94	44 град. 41 мин. 23.395 сек.	131 град. 41 мин. 49.380сек.	
2.	534504.59	1377738.15	44 град. 41 мин. 26.577 сек.	131 град. 41 мин. 54.348 сек.	
3.	534457.75	1377872.14	44 град. 41 мин. 25.008сек.	131 град. 42 мин. 0.406сек.	

4.	534296.57	1377749.54	44 град. 41 мин. 19.835сек.	131 град. 41 мин. 54.751сек.	
1.	534405.04	377629.94	44 град. 41 мин. 23.395 сек.	131 град. 41 мин. 49.380сек.	
ЗСО III пояса					
1.	534584.72	1377218.77	44 град. 41 мин. 29.375сек.	131 град. 41 мин. 30.808сек.	
2.	535609.78	1378352.71	44 град. 42 мин. 2.135 сек.	131 град. 42 мин. 22.864 сек.	
3.	534865.69	1378982.65	44 град. 41 мин. 37.784сек.	131 град. 42 мин. 51.059сек.	
4.	533903.94	1377817.06	44 град. 41 мин. 7.091сек.	131 град. 41 мин. 57.602сек.	
1.	534584.72	1377218.77	44 град. 41 мин. 29.375сек.	131 град. 41 мин. 30.808сек.	