



**Министерство труда и социальной защиты населения  
Ставропольского края**

---

**П Р И К А З**

01 сентября 2020 г.

г.Ставрополь

№ 284

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении плановых проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Ставропольском крае в части осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении плановых проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Ставропольском крае в части осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Шагинову Л.Л.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр



Е.В.Мамонтова

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства труда  
и социальной защиты населения  
Ставропольского края  
от 01 сентября 2020 г. № 284

ФОРМА

### ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), применяемый при проведении плановых проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Ставропольском крае в части осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Вид государственного контроля	Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, в части осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Ставропольском крае
Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
ИНН	
Место (места) нахождения объектов проверяемого поставщика социальных услуг	

Наименование органа регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Ставропольского края	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
Основание проведения плановой проверки	распоряжение министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от «__» _____ 20__ года № _____
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки	
Должности, фамилии и инициалы должностных лиц министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, уполномоченных на проведение плановой проверки и заполняющих проверочный лист (список контрольных вопросов)	

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Соблюдение обязательных требований	
			да	нет
1	2	3	4	5
1.	Обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и с помощью работников объекта (при необходимости)	пункт 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ); подпункт «в» пункта 4 Порядка		

1	2	3	4	5
		<p>обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (далее – Порядок)</p>		
2.	<p>Обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной инфраструктуры</p>	<p>пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «г» пункта 4 Порядка</p>		
3.	<p>Организован допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, предоставляющего услуги с использованием русского жестового языка инвалидам по слуху (при необходимости)</p>	<p>пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «б» пункта 5 Порядка</p>		
4.	<p>Обеспечен допуск собаки-проводника на объекты социальной инфраструктуры (при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. №</p>	<p>пункт 7 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «ж» пункта 4 Порядка</p>		

1	2	3	4	5
	386н)			
5.	Оборудованы места для парковки автотранспортных средств для инвалидов на территории, прилегающей к объекту проверки	абзац второй подпункта «г» пункта 6 Порядка		
6.	На индивидуальных автостоянках выделено 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалида на кресле-коляске (при наличии территории)	подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»		
6.1.	Выделяемые места обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и (или) знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 м до 2,0 м	(утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 798/пр) (далее – СП 59.13330.2016)		
6.2.	Разметка места для стоянки автотранспорта инвалида на кресле-коляске имеет размеры 6,0 м x 3,6 м	подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 СП 59.13330.2016		

1	2	3	4	5
7.	Обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам социальной инфраструктуры	пункт 1 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ		
7.1.	Наличие навеса над входной площадкой при входах, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)	подпункт 6.1.4 пункта 6.1 раздела 6 СП 59.13330.2016		
7.2.	Наличие водоотвода на входной площадке при входах, доступных МГН			
7.3.	Размеры входной площадки с пандусом – не менее 2,2 м x 2,2 м			
7.4.	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, отсутствует скольжение при намокании			
7.5.	Входные двери имеют ширину от 0,9 м до 1,2 м	подпункт 6.1.5 пункта 6.1 раздела 6 СП 59.13330.2016		
7.6.	Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги высотой не более 0,014 м			
7.7.	На прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м	подпункт 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 СП 59.13330.2016		

1	2	3	4	5
7.8.	При наличии контроля на входе дополнительно к турникетам имеется боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН	подпункт 6.1.9 пункта 6.1 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.	Обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к услугам:	пункт 1 части 1, части 2 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, пункт 7 Порядка		
8.1.	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5 м; при встречном движении – 1,8 м	подпункт 6.2.1 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.2.	При движении по коридору инвалида на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство для: поворота на 90° – равное 1,2 м x 1,2 м разворота на 180° – равное диаметру 1,4 м			
8.3.	Подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м	подпункт 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		

1	2	3	4	5
8.4.	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м			
8.5.	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м			
8.6.	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 м – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм	подпункт 6.2.3 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.7.	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,9 м	подпункт 6.2.4 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.8.	Дверные проемы в помещениях не имеют порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не превышает 0,014 м			



1	2	3	4	5
8.9.	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 м до 2,1 м от уровня пола	подпункт 6.2.6 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.10.	В помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м	подпункт 6.2.7 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.11.	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%)	подпункт 6.2.9 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.12.	Пандусы в своей верхней и нижней частях имеют горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м x 1,5 м			
8.13.	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м установлены ограждения с поручнями	подпункт 6.2.11 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.14.	Завершающие горизонтальные части поручня имеют травмобезопасное исполнение			

1	2	3	4	5
8.15.	Ширина участков эвакуационных путей, используемых МГН, не менее: 0,9 м – из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 человек 1,2 м – в остальных случаях	подпункт 6.2.21 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.16.	Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стенами	подпункт 6.2.23 пункта 6.2 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.17.	Доступная кабина в общественной уборной имеет размеры не менее: 1,65 м – ширина 2,2 м – глубина 0,9 м – ширина двери	подпункт 6.3.3 пункта 6.3 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.18.	В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски			
8.19.	В кабине рядом с унитазом имеются крючки для одежды, костылей и других принадлежностей			
8.20.	В кабине имеется свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски			
8.21.	Двери открываются наружу			

1	2	3	4	5
8.22.	Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости	подпункт 6.4.2 пункта 6.4 раздела 6 СП 59.13330.2016		
8.23.	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой, и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	подпункт 6.4.3 пункта 6.4 раздела 6 СП 59.13330.2016		
9.	В учреждении определен ответственный за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта	подпункт «г» пункта 4 Порядка		

\_\_\_\_\_  
 (должность и Ф.И.О. должностного лица,  
 заполнившего проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (должность и Ф.И.О. должностного лица,  
 юридического лица, индивидуального  
 предпринимателя, присутствовавшего  
 при заполнении проверочного листа)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (дата)