



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23 ноября 2016 г. № *115* -пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную  
с коллекторов тепловую энергию на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ГУ ОАО «ТГК-2» на территории МО «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению на 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



**А.П. Поташев**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к постановлению**  
**министерства топливно-**  
**энергетического комплекса и**  
**жилищно-коммунального хозяйства**  
**Архангельской области**  
**от 23.11.2016 г. № 115-пн**

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую**  
**энергию для ГУ ОАО «ТГК-2» на территории МО «Город Архангельск»**  
**на 2017 год**

| Организация / расположение системы теплоснабжения                        | вид топлива       | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал |
|--|-------------------|--|
| ГУ ОАО «ТГК-2»:<br><br>– системы теплоснабжения в МО «Город Архангельск» | Каменный уголь    | 189,6  |
|  | Дизельное топливо | 158,2  |

---