



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 октября 2017 года № 108-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию на 2017-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для АО «АрхоблЭнерго» на территории МО «Няндомское», МО «Шалакушское» согласно приложению к настоящему постановлению на 2017 - 2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



А.В. Ерулик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 04.10.2017 г. № 128-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию для АО «АрхоблЭнерго» на территории МО «Няндомское»,
МО «Шалакушское» на 2017 - 2020 годы**

Организация / расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
АО «АрхоблЭнерго»: – системы теплоснабжения в МО «Няндомское»	Уголь	253,0	253,0	253,0	253,0
	Дрова	330,1	330,1	330,1	330,1
	Щепя	179,8	179,8	179,8	179,8
	Дизельное топливо	175,2	175,2	175,2	175,2
– системы теплоснабжения в МО «Шалакушское»	Дизельное топливо	165,3	165,3	165,3	165,3