



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 октября 2017 г. № 185-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию на 2017-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для филиала «Вельский» АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2017-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 18 октября 2017 г. № 125-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию на 2017-2020 годы для филиала «Вельский» АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории МО «Вельский муниципальный район»

Название и расположение систем теплоснабжения	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Котельные, расположенная на территории МО «Вельское»	уголь	319,6	319,6	319,6	319,6
	дрова	318,2	318,2	318,2	318,2
	природный газ	161,3	161,3	161,3	161,3