



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 декабря 2018 г. № 236-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, для АО «ГТ Энерго» на территории муниципального образования «Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 2019-2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, для АО «ГТ Энерго» на территории муниципального образования «Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 2019-2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 19 декабря 2018 г. № 236-пн

**Н О Р М А Т И В Ы**

**удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, для АО «ГТ Энерго» на территории муниципального образования «Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 2019-2023 годы**

Наименование источника тепловой энергии / наименование организации	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, г у.т. /кВт·ч				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Вельская ГТ-ТЭЦ / АО «ГТ Энерго»	358,57	358,57	358,57	358,57	358,57