



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 118-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию для АО «Архангельская областная
энергетическая компания» на территории муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район»
на 2020-2023 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2023 годы.

2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 октября 2018 года № 101-пн с 1 января 2020 года.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 ноября 2019 г. № 118-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию для АО «Архангельская областная энергетическая компания»
на территории муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район»
на 2020-2023 годы

Наименование и расположение источников теплоснабжения	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал			
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельная «Школа», с. Вожгора	Дрова	290,6	290,6	290,6	290,6
Котельная «Школа», с. Юрома		309,0	309,0	309,0	309,0
Котельная пос. Усть - Чуласа		306,8	306,8	306,8	306,8
Средневзвешенный		300,2	300,2	300,2	300,2