



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2020 г. № 31-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
для АО «Архангельская областная энергетическая компания»
на территории городского поселения «Няндомское», сельского
поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района
Архангельской области на 2021 - 2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории городского поселения «Няндомское», сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области на 2021-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



И.И. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 мая 2020 г. № 31-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям для АО «Архангельская областная
энергетическая компания» на территории городского поселения
«Няндомское», сельского поселения «Шалакушское» Няндомского
муниципального района Архангельской области на 2021 – 2025 годы

Название и расположение систем теплоснабжения	Потери и затраты теплоносителя (воды), куб.м	Потери тепловой энергии, Гкал
Тепловые сети, расположенные на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области	22 439,0	27 148,0
Тепловые сети, расположенные на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области	1 717,4	1 650,3