



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 2 июля 2020 г. № 44-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную  
с коллекторов тепловую энергию для ФГБУ «Центральное жилищно-  
коммунальное управление» Министерства обороны Российской  
Федерации на территории городского округа Архангельской области  
«Мирный» на 2021-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 - 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



**Д.Н. Поташев**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 2 июля 2020 г. № 44-пн

### НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 - 2025 годы**

Организация / расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации - система теплоснабжения от котельной № 1101020015 в/г № 121 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101032573 в/г № 32Ж городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101020546 в/г № 112 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101021223 в/г № 2 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101022100 в/г № 3Ж городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101021480 в/г № 35 городского округа Архангельской области «Мирный»	Газ	161,1	161,7	161,7	161,8	161,8

- система теплоснабжения от котельной № 1101023415 в/г № 13 Ж городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101020030 в/г № 101 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101021570 в/г № 15 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной БМК в/г № Г городского округа Архангельской области «Мирный»						
- система теплоснабжения от котельной № 1101020213 в/г № 122 городского округа Архангельской области «Мирный»	Дизельное топливо	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6
- система теплоснабжения от котельной № 1101020096 в/г № 108 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101022235 в/г № 6 городского округа Архангельской области «Мирный» - система теплоснабжения от котельной № 1101022143 в/г № 5А городского округа Архангельской области «Мирный»	Уголь	190,3	190,3	191,0	191,6	191,9