



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2020 г. № 99-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2», на 2020 – 2023 годы


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2», на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 27 мая 2020 г. № 29-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 – 2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр



И.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 6 октября 2020 г. № 99-пн

НОРМАТИВЫ
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории городского поселения «Савинское» Плесецкого муниципального района
 Архангельской области, эксплуатируемым публичным акционерным обществом
 «Территориальная генерирующая компания № 2», на 2020 – 2023 годы.

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ПАО «ТГК-2», расположенное по адресу: Пятницкая ул., г. Ярославль, д. 6, 150040; Талажское шоссе, 19, г. Архангельск, 163045, в том числе:	16 645,3	16 645,3	16 645,3	16 645,3	11 141,79	11 141,79	11 141,79	11 141,79
Централизованная система теплоснабжения от котельных, расположенных на территории пос. Савинский, Плесецкий район, Архангельская область (муниципальная и производственная)	16 603,06	16 603,06	16 603,06	16 603,06	11 055,79	11 055,79	11 055,79	11 055,79
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории пос. Река Емца, Плесецкий район, Архангельская область (котельная ФКУ ИК-29 УФСИН России)	42,24	42,24	42,24	42,24	86,00	86,0	86,0	86,0