



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2020 г. № 101-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 3 декабря 2018 г. № 193-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для Соловецкого филиала АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2019 – 2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 6 октября 2020 г. № 101-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

Наименование организации, место расположение котельной	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
	2020	2021	2022	2023
ПАО «ТЭК-2», расположенное по адресу: Пятницкая ул. г. Ярославль, д. 6, 150040; Талажское шоссе, 19, г. Архангельск, 163045, в том числе:	158,17	158,17	159,35	159,35
Котельная, расположенная на территории пос. Соловецкий, Приморский район, Архангельская область (топливо – дизельное топливо)	158,17	158,17	159,35	159,35