



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2020 г. № 103-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории сельского поселения «Соловецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области, на 2020 год.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 5 ноября 2019 г. № 115-пн «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный район»», на 2020 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н.Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 6 октября 2020 г. № 103-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
эксплуатируемых публичным акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории
сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района
Архангельской области, на 2020 год

Наименование теплоснабжающей организации/ расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатацио нный запас топлива (НЭЗТ), тонн
ПАО «ТГК-2», расположенное по адресу: Пятницкая ул. г. Ярославль, д. 6, 150040; Талажское шоссе, 19, г. Архангельск, 163045, в том числе:	дизельное топливо	541,9	-	514,9
Котельная, расположенная на территории пос. Соловецкий, Приморский район, Архангельская область	дизельное топливо	514,9	-	514,9

Примечание: В соответствии с пунктами 18 и 23 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377, для организаций, топливо для которых завозится сезонно, НЭЗТ определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период, а ННЗТ не рассчитывается.
