



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2020 г. № 127-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»» на территории сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»» на территории сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Потанин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 октября 2020 г. № 127-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»» на территории сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

Место расположения котельной, наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельная, расположенная по адресу: ул. Школьная, д. 6 а, дер. Шипуновская, Шенкурский район, Архангельская область, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»»; расположенным по адресу: ул. им. профессора В.А. Кудрявцева, д. 5, к. А г. Шенкурск, Архангельская область (топливо – дрова)	207,77	206,23	206,23	206,23