



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020 г. № 154-пн


г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Вилегодского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск ЖКХ»,
на 2020 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск ЖКХ», на 2020 – 2023 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 11 ноября 2020 г. № 154-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Ильинск ЖКХ», на 2020 – 2023 годы

Место расположения котельной, наименование организации	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельная, расположенная по адресу: ул. Советская, д. 1, с. Ильинско-Подомское, Вилегодский район, Архангельская область, 165680	дрова	254,45	254,45	254,45	254,45