



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2020 г. № 175-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми акционерным обществом «ГТ Энерго», на 2020 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми акционерным обществом «ГТ Энерго», на 2020 – 2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 2 декабря 2020 г. № 175-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
 тепловую энергию источниками тепловой энергии,
 расположенными на территории сельского поселения «Муравьевское»
 Вельского муниципального района Архангельской области,
 эксплуатируемыми акционерным обществом «ГТ Энерго»,
 на 2020 – 2023 годы

Место расположения котельной, наименование организации	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельные, расположенные на территории сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые АО «ГТ Энерго», в том числе:	газ	158,6	158,6	158,6	158,6
котельная «БМК № 2», расположенная по адресу: ул. 70 лет Октября, д.28, д. Горка-Муравьевская, Вельский район, Архангельская область, 165115	газ	158,7	158,7	158,7	158,7
котельная «БМК № 3», расположенная по адресу: д. 1-б, стр. №16, д. Вороновская, Вельский район, Архангельская область, 165150	газ	158,5	158,5	158,5	158,5