



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2021 г. № 1-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «НИК», на 2021 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «НИК», на 2021 – 2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Погашев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 января 2021 г. № 1-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского поселения «Няндомское»
Няндомского муниципального района Архангельской области,
эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью
«НИК», на 2021 – 2023 годы

Место расположения котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельная, расположенная по адресу: стр. 32, промплощадка 1, мкр. Каргополь-2, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область, 164232	щепа	273,84	273,84	273,84