



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2021 г. № 10 -пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест», на 2021-2023 годы


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест», на 2021 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. № 81-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию на 2018 – 2021 годы на территории муниципального образования “Боброво-Лявленское” муниципального образования “Приморский муниципальный район”».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 05 марта 2021 г. № 210-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест»,
на 2021-2023 годы

Место расположения котельной, наименование организации	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельная, расположенная на территории дер. Новинки, Приморский район, Архангельская область	уголь	271,6	271,6	265,6
Котельная, расположенная на территории дер. Бабанегово, Приморский район, Архангельская область	дрова	222,5	222,5	223,1
	уголь	242,9	242,9	242,9
Котельная, расположенная на территории дер. Кузьмино, Приморский район, Архангельская область	дрова	244,5	244,5	244,5
	уголь	257,1	257,1	257,1
Котельная, расположенная на территории дер. Черный Яр, Приморский район, Архангельская область	дрова	254,1	254,1	254,1
	уголь	263,7	263,7	263,7