



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2021 г. № 104-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского округа «Город Архангельск»,
городского округа Архангельской области «Северодвинск»,
эксплуатируемым публичным акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 2», на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемым публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 августа 2021 г. № 104-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа
«Город Архангельск», городского округа Архангельской области
«Северодвинск», эксплуатируемым публичным акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания № 2»,
на 2022 год

Расположение тепловых сетей	Нормативы		
	Потери и затраты теплоносителя (воды), куб. м	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электрической энергии, тыс. кВт*ч
Тепловые сети, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	1 258 488,0	394 715,0	2 487,1
Тепловые сети от Архангельской ТЭЦ, расположенные на территории городского округа «Город Архангельск»	1 168 344,0	424 201,0	10 288,0
Тепловые сети городского округа «Город Архангельск», бесхозные и арендуемые у иных собственников тепловые сети, расположенные в зоне действия Архангельской ТЭЦ	49 607,6	43 562,5	-