



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 127-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 14 сентября 2021 г. № 127-пн

НОРМАТИВЫ
 запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
 на территории сельского поселения «Пинежское» Пинежского
 муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
 обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская
 теплоснабжающая компания», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная «Школа», расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 66 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	уголь (тонн)	97,2	24,0	73,2
Котельная «Больница», расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 68 «б», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	уголь (тонн)	65,5	16,2	49,3
Котельная «Детсад», расположенная по адресу: Быстрова ул., д. 21 «б», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	уголь (тонн)	75,7	18,7	57,0
Котельная «Училище», расположенная по адресу: Кудрина ул., д. 99 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	уголь (тонн)	152,2	37,6	114,6
Котельная, расположенная по адресу: Южная ул., д. 2 «а», пос. Тайга, Пинежский район, Архангельская область	дрова (куб. м)	83,6	35,5	48,1
Котельная «Титан», расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 38 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	дрова (куб. м)	100,8	42,8	58,0