



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 октября 2021 г. № 154-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского
поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района
Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»,
на 2021 – 2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13 октября 2021 г. № 154-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская
теплоэнергетическая компания», на 2021 – 2024 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Блочно-модульная котельная № 1, расположенная по адресу: Строительная ул., д. 9, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	газ	163,79	163,79	163,79	166,21
Блочно-модульная котельная № 6, расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 56, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	газ	163,81	163,81	163,81	166,23
Блочно-модульная котельная № 8, расположенная по адресу: Советская ул., д. 10, фл. 2, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	газ	163,81	163,81	163,81	166,23
Котельная «Федотовская», расположенная по адресу: Рубцова ул., д. 28 «а», дер. Федотовская, Котласский район, Архангельская область	дрова	340,26	340,26	340,26	340,26