



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2021 г. № 167-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 20 октября 2021 г. № 167-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского поселения «Приводинское» Котласского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская
теплоэнергетическая компания», на 2022 год

Расположение котельной	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Водников ул., д. 8 «а», пос. Приводино, Котласский район	дизельное топливо (тонн)	29,9	4,5	25,4
Газовая котельная, расположенная по адресу: Молодежная ул., д. 1 «а», дер. Курцево, Котласский район	дизельное топливо (тонн)	50,6	7,6	43,0
Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Центральная ул. д. 42 «в», фл. 1, дер. Куимиha, Котласский район	дизельное топливо (тонн)	66,3	9,9	56,4
Котельная № 1, расположенная по адресу: Речная ул. д. 25 «а», пос. Удимский, Котласский район	дрова (куб. м)	31,8	13,5	18,3
Котельная № 3, расположенная по адресу: Советская ул., д. 63 «в», пос. Удимский, Котласский район	дрова (куб. м)	31,3	13,3	18,0
Котельная № 4, расположенная по адресу: Октябрьская ул., д. 12 «в», пос. Удимский, Котласский район	дрова (куб. м)	57,2	24,3	32,9

Расположение котельной	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная «Больничная», расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 33 «б», пос. Удимский, Котласский район	дрова (куб. м)	51,4	21,8	29,6
Котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьная ул., д. 1, пос. Удимский, Котласский район	дрова (куб. м)	78,9	33,5	45,4