



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2021 г. № 170-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории с. Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории с. Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 20 октября 2021 г. № 170-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории с. Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа Архангельской
 области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
 «Уютный город», на 2021 – 2024 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Тепловые сети, расположенные на территории с. Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа, эксплуатируемые ООО «Управляющая компания «Уютный город», в том числе:								
тепловые сети от котельной «ЦРБ», расположенной по адресу: Северная ул., д. 4 «а», с. Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	528,92	528,92	528,92	528,92	1518,39	1518,39	1518,39	1518,39
	263,87	263,87	263,87	263,87	619,41	619,41	619,41	619,41

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
тепловые сети от котельной «РОВД», расположенной по адресу: Советская ул., д. 10 «к», с. Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	27,28	27,28	27,28	27,28	94,20	94,20	94,20	94,20
тепловые сети от котельной «Ладушки», расположенной по адресу: Ломоносова ул., д. 27 «б», с. Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	124,82	124,82	124,82	124,82	385,91	385,91	385,91	385,91
тепловые сети от котельной «ДК», расположенной по адресу: Кировская ул., д. 9 «а», с. Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	41,32	41,32	41,32	41,32	170,10	170,10	170,10	170,10
тепловые сети от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: Северодвинская ул., д. 5 «к», с. Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	71,63	71,63	71,63	71,63	248,77	248,77	248,77	248,77