



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24 марта 2022 г. № 10-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Мошинские тепловые сети», на 2022 – 2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Мошинские тепловые сети» (ИНН 2918012540), на 2022 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 24 марта 2022 г. № 10-пн

**Н О Р М А Т И В Ы**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Мошинские тепловые сети» (ИНН 2918012540), на 2022 – 2025 годы**

| Расположение тепловых сетей                                                                                                                       | Нормативы                                       |         |         |         |                                                  |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                   | технологических потерь теплоносителя,<br>куб. м |         |         |         | технологических потерь тепловой энергии,<br>Гкал |         |         |         |
|                                                                                                                                                   | 2022 г.                                         | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г.                                          | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Тепловые сети от котельной,<br>расположенной по адресу:<br>Городская ул., д. 10 «а»,<br>дер. Петариха, Няндомский район,<br>Архангельская область | 771,90                                          | 771,90  | 771,90  | 771,90  | 1789,13                                          | 1789,13 | 1789,13 | 1789,13 |