



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2022 г. № 124-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Лешуконского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Лешуконского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2023 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 10 ноября 2022 г. № 124-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории Лешуконского муниципального района Архангельской области,
 эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»,
 на 2023 – 2027 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ЛТК», расположенные на территории Лешуконского муниципального района Архангельской области, в том числе:	8581,31	8581,31	8581,31	8581,31	8581,31	8308,38	8308,38	8308,38	8308,38	8308,38
тепловые сети от котельной «МРУ-1» («МСК»), расположенной по адресу: Новоселова ул., д. 30, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область;	1536,72	1536,72	1536,72	1536,72	1536,72	2605,83	2605,83	2605,83	2605,83	2605,83
тепловые сети от котельной «СХТ» («РТП»), расположенной по адресу: Конецгорская ул, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область;	641,27	641,27	641,27	641,27	641,27	1564,04	1564,04	1564,04	1564,04	1564,04

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
тепловые сети от котельной «Аэропорт», расположенной по адресу: аэропорт, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область;	6315,65	6315,65	6315,65	6315,65	6315,65	3883,43	3883,43	3883,43	3883,43	3883,43
тепловые сети от котельной «Школа», расположенной по адресу: с. Койнас, Лешуконский район, Архангельская область;	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52
тепловые сети от котельной «Школа», расположенной по адресу: с. Ценогора, Лешуконский район, Архангельская область	53,78	53,78	53,78	53,78	53,78	159,56	159,56	159,56	159,56	159,56