



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 мая 2023 г. № 77-пн


г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником  
тепловой энергии, расположенным на территории Холмогорского  
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым  
обществом с ограниченной ответственностью «КМ ТеплоЭнергоРесурс»,  
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенным на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «КМ ТеплоЭнергоРесурс», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 12 мая 2023 г. № 77-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую**  
**энергию источником тепловой энергии, расположенным**  
**на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской**  
**области, эксплуатируемым обществом с ограниченной**  
**ответственностью «КМ ТеплоЭнергоРесурс», на 2024 – 2028 годы**

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная на территории пос. Светлый Холмогорского муниципального округа Архангельской области	древесное сыпучее	240,47	240,47	240,47	240,47	240,47