



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 мая 2023 г. № 65-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником  
тепловой энергии, расположенным на территории пос. Соловецкий  
Приморского муниципального округа Архангельской области,  
эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельская областная  
энергетическая компания», на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенным на территории пос. Соловецкий Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 12 мая 2023 г. № 65-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов  
тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенным  
на территории пос. Соловецкий Приморского муниципального округа  
Архангельской области, эксплуатируемым акционерным обществом  
«Архангельская областная энергетическая компания»,  
на 2024 – 2028 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная «Соловецкая ТЭС», расположенная по адресу: пос. Соловецкий, Приморский район, Архангельская область	дизельное	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75