



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24 мая 2023 г. № 86-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками  
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа  
Архангельской области «Мирный», эксплуатируемыми ЖКС № 9  
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС,  
на 2023 – 2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области «Мирный», эксплуатируемыми ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС на 2023 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
министра**



**С.В. Дементей**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 24 мая 2023 г. № 86-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую  
энергию источниками тепловой энергии, расположенными  
на территории городского округа Архангельской области «Мирный»,  
эксплуатируемыми ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны  
России по ВКС, на 2023 – 2025 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
Котельная, расположенная по адресу: военный городок 142, г. Мирный, Архангельская область, 164172	газ	156,94	156,94	156,94
Котельная, расположенная по адресу: военный городок 171В, г. Мирный, Архангельская область, 164172	газ	153,22	153,22	153,22