



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 июля 2023 г. № 128-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками  
тепловой энергии, расположенными на территории Плесецкого  
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми  
обществом с ограниченной ответственностью «Уют-2»,  
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Уют-2», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 11 июля 2023 г. № 128-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую**  
**энергию источниками тепловой энергии, расположенными**  
**на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской**  
**области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной**  
**ответственностью «Уют-2», на 2024 – 2028 годы**

| Расположение котельной                                                                                                                      | Вид топлива | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                             |             | 2024 г.                                                                                                                    | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Котельные, расположенные на территории пос. Оксовский и пос. Строитель Плесецкого муниципального округа Архангельской области, в том числе: | дрова       | 223,10                                                                                                                     | 223,10  | 223,10  | 223,10  | 223,10  |
| котельная «Центральная», расположенная на территории пос. Оксовский                                                                         | дрова       | 220,85                                                                                                                     | 220,85  | 220,85  | 220,85  | 220,85  |
| котельная «Гаражная», расположенная на территории пос. Оксовский                                                                            | дрова       | 225,64                                                                                                                     | 225,64  | 225,64  | 225,64  | 225,64  |
| котельная, расположенная на территории пос. Строитель                                                                                       | дрова       | 223,93                                                                                                                     | 223,93  | 223,93  | 223,93  | 223,93  |