



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 августа 2023 г. № 172-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенном на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенном на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
министра**



**С.В. Дементей**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 25 августа 2023 г. № 172-пн

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, расположенном на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», на 2024 – 2028 годы**

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2025 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: Заречная ул., д. 22, пос. Заречный, в том числе:	дрова	229,54	229,54	229,54	229,54	229,54
на нужды системы отопления	дрова	232,19	232,19	232,19	232,19	232,19
на нужды горячего водоснабжения	дрова	217,24	217,24	217,24	217,24	217,24