



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2023 г. № 203-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории с. Карпогоры Пинежского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым
обществом с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго»,
на 2023 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории с. Карпогоры Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго», на 2023 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 27 сентября 2023 г. № 203-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории с. Карпогоры Пинежского муниципального округа Архангельской области,
 эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго», на 2023 – 2026 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловые сети от котельной № 6, расположенной по адресу: Ленина ул., д. 39, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область	105,04	105,04	114,23	–	177,70	177,70	138,06	–
Тепловые сети от котельной № 8, расположенной по адресу: Ленина ул., д. 120 «б», с. Карпогоры Пинежский район, Архангельская область	252,81	252,81	266,01	266,01	249,00	249,00	188,56	188,56
Тепловые сети от котельной № 10, расположенной по адресу: Авиаторов ул., д. 17, с. Карпогоры Пинежский район, Архангельская область	231,12	231,12	231,12	231,12	342,85	342,85	332,30	332,30

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловые сети от котельной «Центральная», расположенной по адресу: Комсомольская ул., д. 22, стр. 1, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область	2238,75	2238,75	—	—	2649,56	2649,56	—	—