



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2023 г. № 208-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории пос. Ясный,
пос. Русковера Пинежского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «АльянсТеплоЭнерго», на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории пос. Ясный, пос. Русковера Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 сентября 2023 г. № 208-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории пос. Ясный, пос. Русковера Пинежского муниципального
округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом
с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго»,
на 2024 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: Энергетиков ул., д. 14, пос. Ясный, Пинежский район, Архангельская область	щепа	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22
Котельная, расположенная по адресу: Комсомольская ул., д. 6, пос. Русковера, Пинежский район, Архангельская область	дрова	256,42	256,42	256,42	256,42	256,42