



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 октября 2023 г. № 230-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь  
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям,  
расположенным на территории городского округа «Город Архангельск»,  
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью  
ПК «Энергия Севера», на 2023 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью ПК «Энергия Севера», на 2023 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 9 октября 2023 г. № 230-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым**  
**обществом с ограниченной ответственностью ПК «Энергия Севера», на 2023 – 2026 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО ПК «Энергия Севера», в том числе:	22 269,11	22 319,19	22 269,11	22 269,11	25 727,13	25 802,65	25 727,13	25 727,13
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	627,48	627,48	627,48	627,48	635,04	635,04	635,04	635,04
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дрейера ул., д. 13, корп. 2	240,32	240,32	240,32	240,32	310,87	310,87	310,87	310,87
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	67,22	67,22	67,22	67,22	99,51	99,51	99,51	99,51
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр. 1	93,55	93,55	93,55	93,55	86,08	86,08	86,08	86,08

Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	1 522,92	1 522,92	1 522,92	1 522,92	809,98	809,98	809,98	809,98
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	213,69	213,69	213,69	213,69	292,57	292,57	292,57	292,57
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	20,04	20,04	20,04	20,04	10,48	10,48	10,48	10,48
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: - Дежнёвцев ул., котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (окр. Исакогорский, в/г 49)	116,28	116,28	116,28	116,28	191,54	191,54	191,54	191,54
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Доковская ул., д. 6, корп. 1, стр. 3	121,83	121,83	121,83	121,83	153,88	153,88	153,88	153,88
Тепловые сети (сети отопления) от Цигломенской ТЭС, расположенной по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	16 991,63	17 035,84	16 991,63	16 991,63	20 114,87	20 180,59	20 114,87	20 114,87
Тепловые сети (сети отопления) от котельной, расположенной по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	2 254,15	2 260,02	2 254,15	2 254,15	3 022,31	3 032,11	3 022,31	3 022,31