



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 октября 2023 г. № 233-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории пос. Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории пос. Сельменьга Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 9 октября 2023 г. № 233-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных**  
**на территории пос. Сельменьга Виноградовского муниципального**  
**округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом**  
**с ограниченной ответственностью «Управляющая компания**  
**«Уютный город», на 2023 год**

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: Комсомольская ул., д. 1, корп. 5, пос. Сельменьга, Виноградовский район, Архангельская область	щепа	1227,5	521,5	706,0