



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2023 г. № 303-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского поселения «Коношское»
Коношского муниципального района Архангельской области,
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью
«ТеплоХолдинг Коноша», на 2024 – 2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоХолдинг Коноша», на 2024 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 4 декабря 2023 г. № 303-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района
Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью
«ТеплоХолдинг Коноша», на 2024 – 2029 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м						Технологические потери тепловой энергии, Гкал					
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельных, расположенных на территории городского поселения «Коношское», эксплуатируемые ООО «ТеплоХолдинг Коноша», в том числе:	5507,9	5806,88	9245,11	9245,11	9245,11	9245,11	13008,4	12864,19	12273,56	12273,56	12273,56	12273,56

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м						Технологические потери тепловой энергии, Гкал					
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной «Совхозная», расположенной по адресу: Октябрьский пр., д. 122, п. Коноша	4387,73	4387,73	7565,33	7565,33	7565,33	7565,33	10435,64	10132,74	9752,95	9752,95	9752,95	9752,95
Тепловые сети от котельной «АТП», расположенной по адресу: Советская ул., д. 95, стр. 1, п. Коноша	52,51	52,51	52,51	52,51	52,51	52,51	144,85	144,85	144,85	144,85	144,85	144,85
Тепловые сети от котельной «Вокзальная», расположенной по адресу: Вокзальная ул., д. 20, стр. 1, п. Коноша	116,39	116,39	-	-	-	-	403,34	403,34	-	-	-	-
Тепловые сети от котельной «Больничная», расположенной по адресу: Спортивная ул., д. 10, стр. 1, п. Коноша	104,64	104,64	-	-	-	-	454,55	454,55	-	-	-	-

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м						Технологические потери тепловой энергии, Гкал					
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной «ПГС», расположенной по адресу: Строителей ул., здание 5, п. Коноша	307,52	307,52	307,52	307,52	307,52	307,52	489,28	489,28	489,28	489,28	489,28	489,28
Тепловые сети от котельной «СХТ», расположенной по адресу: Западная ул., д. 2, стр. 8, п. Коноша	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	675,87	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85
Тепловые сети от котельной «Железнодорожная», расположенной по адресу: Тельмана ул., д. 2а	-	-	939,63	939,63	939,63	939,63	-	-	1 278,63	1 278,63	1 278,63	1 278,63
Тепловые сети от котельной ООО «НБК», расположенной по адресу: п. Коноша	158,97	-	-	-	-	-	404,86	-	-	-	-	-

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м						Технологические потери тепловой энергии, Гкал					
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной «Первомайская», расположенной по адресу: Советская ул., д. 7а, п. Коноша	-	457,97	457,97	457,97	457,97	457,97	-	627,40	627,40	627,40	627,40	627,40