



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 апреля 2024 г. № 25-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Вычегодский городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Вычегодский городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 апреля 2024 г. № 25-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории рабочего поселка Вычегодский городского округа
Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми обществом
с ограниченной ответственностью «Объединение котельных
и тепловых сетей», на 2025 – 2029 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Котельные, расположенные на территории рабочего поселка Вычегодский городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемые ООО «ОКиТС», в том числе:	природный газ	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10
котельная № 1, расположенная по адресу: 8 Марта ул., д. 13 «а», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63
котельная № 2, расположенная по адресу: Энгельса ул., д. 62 «г», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	158,90	158,90	158,90	158,90	158,90
котельная № 3, расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 12 «б», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	166,82	166,82	166,82	166,82	166,82

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
котельная № 4, расположенная по адресу: Матросова ул., д. 16, рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70
