



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 2 мая 2024 г. № 36-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Пинега, поселка Тайга Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Пинега, поселка Тайга Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 2 ноября 2022 г. № 116-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания» на территории сельского поселения «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области, на 2022 – 2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме пункта 2. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2025 года.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 2 мая 2024 г. № 36-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную  
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными  
на территории поселка Пинега, поселка Тайга Пинежского  
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми  
обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская  
теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: Гагарина ул. д. 23 "б", пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	дрова	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04
Котельная «Школа», расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 66 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	дрова	238,17	238,17	238,17	238,17	238,17
Котельная «Училище», расположенная по адресу: Кудрина ул., д. 99 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	дрова	244,98	244,98	244,98	244,98	244,98
	уголь	228,13	228,13	228,13	228,13	228,13
Котельная «Титан», расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 38 «а», пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область	дрова	259,94	259,94	259,94	259,94	259,94
Котельная, расположенная по адресу: Южная ул., д. 2 «а», пос. Тайга, Пинежский район, Архангельская область	дрова	310,78	310,78	310,78	310,78	310,78