



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2024 г. № 64-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемом Сольвычегодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемом Сольвычегодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 18 июля 2024 г. № 64-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном
на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,
эксплуатируемом Сольвычегодским территориальным участком
Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», на 2024 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная, расположенная по адресу: Привокзальная ул., д. 1 «в», корп. 33, р.п. Вычегодский, г. Котлас, Архангельская область	дизельное топливо	748,3	187,1	561,2