



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2024 г. № 79-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая компания», на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая компания», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области
от 5 августа 2024 г. № 79-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского поселения «Кулойское» Вельского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая
компания», на 2025 год

| Расположение котельной | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн | в том числе | |
|--|-------------|--|--|---|
| | | | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн |
| Котельные, расположенные на территории городского поселения «Кулойское», эксплуатируемые ООО «ВТК», в том числе: | уголь | 2 316,8 | 554,4 | 1762,4 |
| Котельная № 1, расположенная по адресу: Мира ул., д. 7 «а», пос. Кулой, Вельский район, Архангельская область | уголь | 739,3 | 179,0 | 560,3 |
| Котельная № 2, расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 81, пос. Кулой, Вельский район, Архангельская область | уголь | 715,8 | 173,3 | 542,5 |
| Котельная № 3, расположенная по адресу: Новая ул., д. 9 «а», пос. Кулой, Вельский район, Архангельская область | уголь | 861,7 | 202,1 | 659,6 |