



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 сентября 2024 г. № 93-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», на 2024 – 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», на 2024 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 сентября 2024 г. № 93-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», на 2024 – 2027 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Тепловые сети горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: Маймаксанская ул., д. 106, корп. 1, стр.1, г. Архангельск	97,17	97,17	97,17	97,17	360,94	360,94	360,94	360,94
Тепловые сети горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Победы ул., д. 6, стр. 1, г. Архангельск	80,36	80,36	80,36	80,36	337,80	337,80	337,80	337,80
Тепловые сети горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: Юнг ВМФ ул., д. 30, стр.1, г. Архангельск	21,33	21,33	21,33	21,33	215,17	215,17	215,17	215,17
Тепловые сети горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: Колхозная ул., д. 4, корп. 1, стр.1 и от ЦТП, расположенного по адресу: Емецкая ул., д. 8, стр. 1, г. Архангельск	16,94	16,94	16,94	16,94	222,46	222,46	222,46	222,46