



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 октября 2024 г. № 133-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 октября 2024 г. № 133-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Уютный город», на 2025 год

Место расположения котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатацион ный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: д. 40А, 2 микрорайон, рабочий поселок Североонежск, Плесецкий муниципальный округ, Архангельская область	щепа	3 703,2	1 558,2	2 145,0