



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 октября 2024 г. № 144-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 октября 2024 г. № 144-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории Приморского муниципального округа
Архангельской области, городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2025 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная, расположенная по адресу: д. 62а, дер. Рикасиха, Приморский район	дизельное топливо	199,1	11,3	187,8
Котельная, расположенная по адресу: Большесельская ул., д. 85, пос. Уемский, Приморский район	дизельное топливо	167,7	5,9	161,8
Котельная, расположенная по адресу: Заводская ул., д. 11А, пос. Уемский, Приморский район	дизельное топливо	153,2	11,1	142,1
Котельная, расположенная по адресу: Силикатчиков ул., д. 20, стр. 1, г. Архангельск	дизельное топливо	207,4	12,1	195,3