



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2024 г. № 167-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 12 ноября 2024 г. № 167-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2»,
на 2025 год

Расположение котельной	Вид топлива, (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная, расположенная по адресу: Декабристов ул., д. 17, корп.1, о. Хабарка, г. Архангельск	уголь (тонн)	324,3	47,8	276,5
Котельная, расположенная по адресу: Ленинградский пр., д. 58, стр. 1, г. Архангельск	дизельное топливо (тонн)	2,3	0,4	1,9